

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г Р А Д Б Е О Г Р А Д
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
I-01 бр. 404-380.4 / 2019

Датум: 23.01.2020.године
Л А З А Р Е В А Ц

ОЗНАКА НАБАВКЕ:

ЈН 16/2019-оп

У складу са чл. 63 ст. 2 и 3 ЗЈН РС (Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15), Комисија за доле наведену јавну набавку даје:

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ВЕЗА: поступак јавне набавке мале вредности - ознака набавке: **16-2019-оп**
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ПОДЗЕМНЕ ГАРАЖЕ У ЈГЗ У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРА ЛАЗАРЕВЦА

Конкурсна документација бр. I-01 бр. 404-380/2019

Питање бр1

Пројектним задатком за набавку из наслова, у делу Пројектни задатак за заштиту од пожара, предвиђено је:

"у објекту морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ" бр.8/95)"

На основу горе наведеног, стиче се утисак да Наручилац захтева да се омогући приступ ватрогасног возила у само гаражу, уместо уобичајеног захтева да се омогући приступни пут до објекта/гараже.

Имајући у виду да је пројектним задатком превиђено постављање хидраната, система за дојаву од пожара и система прскалица за гашење пожара, није јасно зашто се захтева да се омогући улаз ватрогасног возила у сам објект/гаражу.

Примена тога би значила подизање свих нивоа/етажа гараже на 3,7м што знатно поскупљује цену саме гараже (мин. 50% изнад процењене вредности), а при том је немогуће обезбедити простор за манипулацију (скретање) тог возила унутар гараже. Колико је нама познато, поменуто решење није примењено ни на једној Јавној гаражи у Граду Београду, иако су далеко веће по капацитету возила.

Молимо Наручиоца да појасни или измени овај услов.

Одговор:

Наручилац у конкурсној документацији у делу Пројектни задатак за заштиту од пожара захтева да се при изради техничке документације примене одредбе Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл. лист СРЈ" бр.8/95). Наручилац је при томе имао у виду захтев да се омогући приступни пут до објекта/гараже, с обзиром на то да је пројектним задатком предвиђено постављање хидраната, система за дојаву од пожара и система прскалица за гашење пожара.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ