

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Г Р А Д Б Е О Г Р А Д
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
I-01 бр. 404-326.3 / 2019
Датум: **13.12.2019.**године
Л А З А Р Е В А Ц

ОЗНАКА НАБАВКЕ:

ЈН: 15/2019-оп

У складу са чл. 63 ст. 2 и 3 ЗЈН РС (*Сл. Гласник РС бр. 124/12,14/15,68/15*), Комисија за доле наведену јавну набавку даје:

ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ПОСТАВЉЕНО ПИТАЊЕ

ВЕЗА: Отворени поступак јавне набавке добра - ознака набавке: **15/2019-оп**

**НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА
КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ЛАЗАРЕВЦА**

Конкурсна документација **I-01 бр. 404-326/ 2019** од 20.11.2019.год.

Питање 1:

Da li je došlo do previda u pomenutim tehnickim detaljima,te aksijalne kompenzatore treba isporuditi bez fabričke ugradnje?

Одговор 1:

Аксијалне компензаторе испоручити као фабрички преднапрегнуте, преднапрегнути у фабрици произвођача компензатора, на мере које ће доставити крајњи наручилац.

Компензатори се не уграђују у фабрици произвођача предизолованих цеви у склоп предизоловане цеви са компензаторима са цртежа на страни 8.

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ